

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском
районах города Екатеринбурга»

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
дом 91
тел. (343)355-44-13, E-mail: mail_08@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667202001

Утверждаю
Главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Ленинском, Верх-
Исетском, Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга», заместитель
руководителя органа инспекции

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ
№ RA.RU.710069 от 28 июля 2015 г.

Мезенова Д.В. Е.В.Верник



« 24 » 04 2020г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-008/12- 2857 -2020 от 24 .04.2020г.

15-00 час 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
ЗаклЮчение составлено 23.04.2020г. Мичурина, 91

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга», 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 91

На основании предписания о назначении обследования, экспертизы, исследований (испытаний), анализа информации (документов) или рассмотрения документов № 66-08-12/13-7111-2020 от 10.04.2020г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

экспертом :

Пятковой Ольгой Георгиевной	врачом отдела экспертиз условий воспитания и обучения, высшая квалификационная категория	сертификат специалиста по гигиене детей и подростков № 0166310246534, выдан 03 мая 2018 г. ФГБОУ ВО «УрГМУ» Минздрава Российской Федерации
-----------------------------	--	--

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза

с 10.04.2020г. по 23.04.2020г.

1. Представленных документов и материалов.

2. Обследование зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24 предполагает использовать для деятельности городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул.

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16

620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24

на объекте(ах) :

Городской летний оздоровительный лагерь с дневным пребывание детей МАОУ СОШ № 16	620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24
--	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Экспертное заключение
предписание № 66-08-12/13-7111-2020 от 10.04.2020г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91;
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили с 10.04.2020г. по 23.04.2020г.

Рассмотрев материалы:

1. Копию устава юридического лица;
2. Копию свидетельства о государственной регистрации права на здание 66 АЕ 805240 от 03.04.2013г.;
3. Копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.10.2018г.;
4. Пояснительную записку, подписанную начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартыановой Н.В.;
5. Протоколы лабораторных испытаний, выполненные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273:
 - воды из разводящей сети № 6157 от 11.03.2020г.;
 - воды из питьевых фонтанчиков № 8654, 8655 от 24.03.2020г.;
 - параметры микроклимата № П-4885 от 31.03.2020г.;
 - измерения световой среды № П-4884 от 31.03.2020г.

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16
2.	адрес	620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24
3.	дата регистрации	10.03.2010
4.	ИНН	6671314045
5.	ОКПО	65624042
6.	ОГРН	1106671004978
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	БЕЗБОРОДЬКО ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	366-80-00

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Городской летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей МАОУ СОШ № 16
2.	адрес	620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24

Экспертное заключение
предписание № 66-08-12/13-7111-2020 от 10.04.2020г.

3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)						
5.	классификация предприятия розничной торговли	-						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Мартъянова Наталья Владимировна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	8-950-195-23-79						
10.	контактная информация	-						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	122	0	450	0	0	0
		женщины	122	0	0	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» с изм. на 22.03.2017г.	1.3.,1.5.,2.1.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,5.1.,5.2.,5.3.,5.7.,5.8.,5.9,5.10.,6.1.,6.2.,6.3.,7.1.,7.3.,8.1.,8.4.,8.5.,8.7., 10.1., 11.10,11.21.,13.1						
2.	СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» с изм. на 26.03.2019г. (редакция, действующая с 1 января 2020 года).	2.3.,2.6.,3.1.,3.3.,3.4.,4.1,4.3.,4.4.,4.5.,4.7.,4.8.,4.10.,4.14.,5.4.,5.7.,5.8.,10.1.,10.2,10.3						
3.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 с изменениями на 15.03.2010г.	3.3.1.						
4.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды	2.1., 3.3.4., 3.5						

Экспертное заключение
предписание № 66-08-12/13-7111-2020 от 10.04.2020г.

	<p>централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями на 02.04.2018г.</p>	
Описательная часть		

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-08-12/13-7111-2020 от 10.04.2020г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга, проведена экспертиза здания, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24 предполагает использовать для деятельности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул на объекте: городской летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ СОШ № 16 (620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24).

Представлены правоустанавливающие документы на оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул:

- Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16, утвержденный Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 2862/46/36 от 08.11.2018г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права на здание 66 АЕ 805240 от 03.04.2013г.;
- Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.10.2018г.

Оздоровительное учреждение планируется организовать на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24. Согласно пояснительной записке, подписанной начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартьяновой Н.В. общеобразовательное учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 66.01.16.000.М.002990.09.11 от 09.09.2011г.

Оздоровительное учреждение планируется укомплектовать из числа обучающихся одной или нескольких общеобразовательных, спортивных, художественных школ и иных учреждений для детей и подростков, подразделенных на отряды не более 25 человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для остальных школьников.

Согласно пояснительной записке, подписанной начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартьяновой Н.В. в период летних каникул работа оздоровительного учреждения предполагается в одну смену с 01.06.2020г. по 20.06.2020г., планируемая вместимость – 450 человек, без организации сна.

Характеристика земельного участка:

Территория городского оздоровительного учреждения имеет самостоятельный земельный участок площадью 28613,0 кв.м. Ограждение выполнено по всему периметру участка. Наружное искусственное освещение имеется. Въезды и входы на территорию оздоровительного учреждения, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты асфальтом.

Вывоз отходов осуществляется ЕМУП «Спецавтобаза», договор № 343859 от 01.01.2020г.

На территории выделено 3 зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы.

Для сбора мусора и пищевых отходов используется контейнерная площадка, расположенная на территории образовательного учреждения.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие. Бассейн и водоем для организации купания не используются.

Характеристика здания и оборудования помещений.

Согласно пояснительной записке, подписанной начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартыановой Н.В., оздоровительное учреждение планируется разместить на 1, 2 и 3 этажах здания школы.

На первом этаже здания планируется использовать следующие помещения: гардероб, столовую, игровые помещения (4 помещения площадью от 63,1 кв.м до 67,0 кв.м), спортивный зал, гимнастический зал, медицинский кабинет, туалеты.

На втором этаже планируется использовать игровые (6 помещений площадью от 63,1 кв.м до 71,7 кв.м), библиотеку, туалеты.

На третьем этаже планируется использовать игровые (6 помещений площадью от 63,1 кв.м до 70,6 кв.м), зал хореографии, туалеты.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные и расположены на 1, 2 и 3 этажах здания гимназии. Туалеты оборудованы кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных приборов определено из расчета 1 унитаза на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков, количество достаточно. Для персонала выделяется отдельный туалет на каждом этаже здания. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электро- или бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

На каждом этаже здания школы имеется помещение для хранения уборочного инвентаря и моющих средств. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), используются по назначению и хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря.

Медицинский блок.

Согласно пояснительной записке, подписанной начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартыановой Н.В., помещения медицинского назначения расположены на 1 этаже и переданы в пользование МБУ «Первая детская поликлиника № 1» по договору безвозмездного пользования б/н от 18.10.2016г.

Отопление и вентиляция.

Здания оборудованы системой централизованного отопления. Отопительные приборы имеют защитные устройства. Условия для проведения проветривания помещений имеются. В помещениях, в которых планируется организация игровых оздоровительного учреждения, предусмотрена естественная неорганизованная вентиляция через фрамуги окон. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках в летнее время планируется предусмотреть наличие сетки от залета кровососущих насекомых. На пищеблоке предусмотрены вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений в жаркое время года, окна обеспечены солнцезащитными устройствами (шторами).

Для оценки параметров микроклимата в помещениях предоставлен: протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-4885 от 31.03.2020г., выполненный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области» в рамках ПЛК, Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273. Параметры микроклимата соответствуют санитарным требованиям.

Освещение.

Основные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Для оценки параметров освещения в помещениях представлен протокол лабораторных испытаний измерения параметров световой среды № П-4884 от 31.03.2020г., выполненный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в рамках ПЛК Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273. Параметры освещения соответствуют санитарным требованиям.

Водоснабжение и канализация.

Здания оборудованы централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения туалетных, умывальных, пищеблока, медицинского блока. Для оценки качества питьевой воды представлен протокол лабораторных испытаний воды из разводящей сети № 6157 от 11.03.2020г., выполненный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в рамках ПЛК, Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273. Вода из разводящей сети соответствует санитарным требованиям.

Питьевой режим.

Согласно пояснительной записке, подписанной начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартыановой Н.В., запланирована организация питьевого режима водой, расфасованной в емкости и водой из питьевых фонтанчиков. В учреждении установлены пять питьевых фонтанчиков: в фойе 1, 2 и 3 третьего этажей и 2 штуки на 1 этаже перед обеденным залом. Питьевой режим проводится согласно программе производственного контроля за качеством питьевой воды из питьевого фонтанчика.

Для оценки качества воды из питьевого фонтанчика представлен протокол лабораторных испытаний № 8654, 8655 от 24.03.2020г., выполненный Аккредитованным Испытательным лабораторным центром «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в рамках ПЛК, Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510116.

В оздоровительном учреждении приказом назначен ответственный за организацию питьевого режима.

Организация питания:

Согласно пояснительной записке, подписанной начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартыановой Н.В., договор на питание с ООО «Комфорт» № 16/20 от 24.12.2019г.

Оценка пищеблока проведена в соответствии с п. 10.1 СанПиН 2.4.4.2599-10.

Для обслуживания обучающихся в образовательном учреждении имеется столовая, работающая на продовольственном сырье. В состав помещений столовой входят: раздаточная, холодный цех, горячий цех, мясо-рыбный цех, мучной цех, помещение для обработки яйца, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, помещение с холодильным оборудованием, кладовая муки, моечная кухонной посуды, моечная оборотной тары, склад сухих продуктов, склад скоропортящихся продуктов, овощной склад, моечная столовой посуды, комната для хранения уборочного инвентаря, санитарный узел персонала, раздевалка для персонала, душевая для персонала, комната приема пищи персонала.

Производственные и складские помещения оснащены технологическим и холодильным оборудованием в соответствии с санитарными правилами. Холодильное оборудование исправно и имеется в достаточном количестве.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения

Экспертное заключение
предписание № 66-08-12/13-7111-2020 от 10.04.2020г.

посетителей и персонала. Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Установлены резервные источники горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения. Системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления предусматриваются от городских систем. Вентиляция предусматривается естественная канальная и через фрамуги окон, механическая приточная и вытяжная от оборудования.

Технологическое оборудование на пищеблоке исправно. При организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную посуду (тарелки, блюда, чашки), отвечающую требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд изготовлены из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.

Посудомоечная машина исправна. Мытье кухонной посуды осуществляется в двухсекционных ваннах, объемная вместимость указана, пробка из полимерного материала имеется. Мытье столовой посуды осуществляется в посудомоечной машине в соответствии с инструкцией. Инструкции по применению моющих средств имеются. Хранение чистой кухонной посуды осуществляется на стеллажах, столовой - в шкафах.

Уборочный инвентарь промаркирован. Хранение инвентаря упорядочено в отдельно выделенном помещении.

Содержание обеденного зала удовлетворительное. В обеденном зале 386 посадочных мест. Обеденный зал оборудован комплектом обеденным школьным столами и табуретками.

Столовая мебель предусматривается с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При входе в обеденный зал установлено 19 умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Рядом с умывальниками установлены электрополотенца.

Одновременно будут питаться не более 380 детей (в две смены). Количество умывальников достаточное для организации питания в ГОЛ на 380 детей.

Для искусственного освещения применяются потолочные светильники во влагозащитном исполнении.

Внутренняя отделка помещений пищеблока предусмотрена в соответствии с функциональным назначением, позволяет проводить уборку с помощью моющих и дезинфицирующих средств.

Для искусственного освещения применяются светильники во влагозащитном исполнении.

Внутренняя отделка помещений пищеблока предусмотрена в соответствии с функциональным назначением, позволяет проводить уборку с помощью моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно пояснительной записке, подписанной начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартыановой Н.В. для проведения дезинсекционных и дератизационных мероприятий оздоровительной организацией заключен договор № 1882 от 06.02.2020г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Для проведения мероприятий по акарицидной обработке территории оздоровительной организации заключен договор № 1894 от 06.02.2020г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Проведение акарицидной обработки территории запланировано на май 2020г.

Согласно пояснительной записке, подписанной начальником ГОЛ при МАОУ СОШ № 16 Мартыановой Н.В., документы, необходимые для открытия детского оздоровительного учреждения на время каникул (копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения);

примерное меню; программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых блюд) будут представлены в ЦЕО ТОУ Роспотребнадзора за 30 дней до начала работы оздоровительного учреждения на базе МАОУ СОШ № 16.

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

Городской летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МАОУ СОШ № 16 620149, г. Екатеринбург, ПАВЛА ШАМАНОВА УЛ., 24

соответствует требованиям:

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» с изм. на 22.03.2017г.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 с изменениями на 15.03.2010г.
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями на 02.04.2018г.
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» с изм. на 26.03.2019г. (редакция, действующая с 1 января 2020 года).

Экспертное заключение составлено:

врачом отдела экспертиз условий обучения
и воспитания, высшая квалификационная
категория

Пятковой О.Г.

должность

подпись

ФИО

Экспертное заключение получил

_____ 2020г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Документы переданы с сопроводительным письмом 66-20-08/12-

Делопроизводителем Агапитовой Н.Д.

Экспертное заключение
предписание № 66-08-12/13-7111-2020 от 10.04.2020г.